

Cod postal  
localitateNr. inregistrare la  
Consiliul LocalData  
Inregistrării

z z | | a a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# Certificat de performanță energetică

<b>Performanța energetică a clădirii</b>		Notare energetică: 91	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință
<p>Eficiență energetică ridicată</p> <p>Eficiență energetică scăzută</p>		B	B
Consum anual specific de energie [kWh/m²an]		197.76	138.14
Indice de emisii echivalent CO <sub>2</sub> [kgCO <sub>2</sub> /m²an]		41.3	30.52
Consum anual specific de energie [kWh/m²an] pentru:		Clasă energetică	
		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Încălzire:	166.31	C	B
Apă caldă de consum:	25.2	B	A
Climatizare:	-	-	-
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	6.25	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m²an]: 0			

**Date privind clădirea certificată**

Adresa clădirii: Str.Muncitorilor;Nr.12-14;Corp C3 si C4 ,

Aria utila: 51.13 m<sup>2</sup>

Categorია clădirii: Construcție administrativă

Aria construită desfășurată: 187m<sup>2</sup>

Regim înălțime: Parter

Anul construirii: 2000

Volumul interior al clădirii: 122.71m<sup>3</sup>

Scopul elaborării certificatului energetic: Informativ

**Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0****Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:**

Specialitatea (c, i, ci) Numele și prenumele

Seria și Nr. certificat de atestare


Nr. și data înregistrării certificatului în registrul auditorului

Semnatura și stampila auditorului

c Biro D. Donat

BA/00930

Nr. 233/3-4 din 21.02



Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

**Elaborare Certificat de Performanță Energetică  
pentru imobilul**

**GARAJ ȘI ANEXA**

**CORP C-3 și C-4**

**Strada MUNCITORILOR;Nr.12-14;**

**Regim de înălțime-PARTER;**

**Localitatea SFÂNTU-GHEORGHE;**

**Județul COVASNA**

**-IULIE 2015-**



**Elaborare Certificat de Performanță Energetică  
pentru imobilul**

**CONSTRUCȚIA ADMINISTRATIVĂ**

**CORP C-1**

**Strada MUNCITORILOR;Nr.12-14;**

**Regim de înălțime-S parțial+P;**

**Localitatea SFÂNTU-GHEORGHE;**

**Județul COVASNA**

**PLUJ 2015-**



**Elaborare Certificat de Performanță Energetică  
pentru imobilul**

**CONSTRUCȚIA ADMINISTRATIVĂ**

**CORP C-2**

**Strada MUNCITORILOR;Nr.12-14;**

**Regim de înălțime-P+M;**

**Localitatea SFÂNTU-GHEORGHE;**

**Județul COVASNA**

**JULIE 2015-**